



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, e as alterações do Decreto-Lei n.º 152/2017 de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

2º TRIMESTRE 2021

01 abril a

30 junho

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos	N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
					Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,4	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	ão detectad	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	ão detectad	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	119	0	100%	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	---	---	---	---	---	---
Cor (mg/L PtCo)	20	<5(l.q.)	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	5,6 (22 °C)	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	---	---	---	---	---	---
Manganês (µg/L Mn)	50	---	---	---	---	---	---
Nitratos (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	---	---	---	---	---	---
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	<0,50(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---
Arsénio (µg/L As)	10	<1(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	---	---
Boro (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---
Bromatos (µg/L BrO ₃)	10	---	---	---	---	---	---
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	10	---	---	---	---	---	---
Cianetos (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2,0	---	---	---	---	---	---
Crómio (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	<0,4(l.q.)	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---
Selénio (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---
Cloretos (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---
Sódio (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---
Sulfatos (mg/L SO ₄)	250	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano(µg/L)	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L)	100	---	---	---	---	---	---
MCPA (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---
Desetilsimazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina(µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---
Ometoato (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---
Alacloro (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---
Diurão (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---
Dimetoato (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---
Bentazona (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---
Cloropirifos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---
Metolacloro (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---
Imidaclorpid (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---
Simazina (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---
Urânio 234 (Bq/L)	---	---	---	---	---	---	---
Urânio 238 (Bq/L)	---	---	---	---	---	---	---
Rádio 226 (Bq/L)	---	---	---	---	---	---	---
Polónio 210 (Bq/L)	---	---	---	---	---	---	---
α-Total (Bq/L)	0,1	---	---	---	---	---	---
Dose Indicativa Total (mSV/ano)	0,10	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/L)	500,00	---	---	---	---	---	---

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Sem incumprimentos.